



- 技术要求:
- 1、阀门的设计标准按 GB/T 12234
  - 2、法兰连接尺寸标准按 JB/T 79.1
  - 3、结构长度标准按 GB/T 12221
  - 4、温度压力额定值得按 GB/T 12224
  - 5、阀门的试验标准按 GB/T 13927

300	500	485	430	390	40	3	/	16-30
DN	L	D	D1	D2	b	f	H	N-Φd

MAIN DIMENSIONS (UNIT:MM)

11	螺母	45#						
10	填料压盖	WCB						
9	销	06Cr13						
8	填料	柔性石墨						
7	阀盖	WCB						
6	垫圈	304+石墨						25#
5	螺栓	35#						球墨铸铁
4	螺母	45#						25#
3	阀杆	20Cr13						铜合金
2	阀板	WCB+13Cr						铜
1	阀体	WCB+13Cr						35#
NO.	名称	材料	NO.	名称	材料			

技术参数

PN		25		
壳体试验	3.75	MPa		
上密封试验	2.75			
高压密封试验	2.75			
低压密封试验	0.6			
使用温度	425		°C	

永嘉县三精阀门有限公司

型号: Z41H-25C-00 DN 300

DESIGN CHECK APPROVAL DRAWING No.